

Отчет об исполнении предписаний надзорных органов на 01.10.2023

Надзорный орган, выдавший предписание		ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС по г.Санкт-Петербургу
№ предписания		37-1-619/1
Дата предписания		22.10.2022
1.	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Выполнение требований по устранению нарушений
	В группах № 12,8,2,5 отделка стен, напольного покрытия и отделки потолка выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. Не предоставлена техническая документация на строительные материалы, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Выполнен ремонт в помещениях групп №12,8, 5 Государственный контракт № на выполнение работ № 0172200004723000126-105 от 29.06.2023.