

Отчет об исполнении предписаний надзорных органов на 01.09.2020

Надзорный орган, выдавший предписание		ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС по г.Санкт-Петербургу
№ предписания		2-19-179/1/1
Дата предписания		28.04.2017
№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Информация о выполнении в срок (или объективные причины переноса срока устранения)
1.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из группы № 2 отсутствует горизонтальная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери и ограждением	Выполняются работы по восстановлению крылец с металлическим ограждением перед эвакуационным выходом группы № 2, группы № 7 в рамках Контракта на выполнение работ № 03722000797200000060001 с ООО «ПЛАСТМАССЫ»
2.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из группы № 7 отсутствует горизонтальная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери и ограждением	